



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 6. 603950 Телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.mnov.ru

«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Шатковскому району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

607700, р.п. Шатки, ул. Центральная, 13 тел. факс 4-10-79 (код 83190)

«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 18/1/23**  
по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

**Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение**  
**"Шатковский агротехнический техникум"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Шатковского района Нижегородской области по пожарному надзору № 13 от «19» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «26» апреля 2021 года по 15 ч. 00 мин. «19» мая 2021 года проведена **плановая выездная проверка** в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шатковский агротехнический техникум».

Зданий и помещений по адресам: Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, ул. 1-й микрорайон, д. 12 (юридический адрес), Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, ул. 1-й микрорайон, д. 12 (учебный корпус № 1), Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, ул. 1-й микрорайон, д. 11, (учебно-производственная мастерская № 1), Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, ул. 1-й микрорайон, д. 11А (учебно-производственная мастерская № 2), Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, ул. 1-й микрорайон, д. 9 (учебный корпус № 2), Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, ул. 1-й микрорайон, д. 8 (здание общежития).

(место проведения проверки)

Проверку проводили: Главный государственный инспектор Шатковского района Нижегородской области по пожарному надзору Матвеев В.А.

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум» Тимонин Д.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка а (подпись) б о выполнении (указывается только



			выполнение)
<b>Учебный корпус № 1</b> <b>(Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, ул. 1-й микрорайон, д. 12)</b>			
1.	Не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности, отделочных материалов применяемых для отделки стен коридора (панелями МДФ) 2 этажа (Не предоставлены сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы)	Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 ст. 89, ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*).	Срок до 20.10.2022 года
2.	Кабельные линии и провода систем противопожарной защиты (системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соответствуют требованиями ГОСТ Р 31565-2012 по показателям пожарной опасности, таким образом не обеспечено время работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара.	Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 ст. 83, 103, приложение М Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 5.18 Ранее действовали требования, п. 13.15.3 приложение П. Свода Правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	Срок до 20.10.2022 года



		автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». (пункт 12.57. Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования», таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).		
<b>Учебно-производственная мастерская № 1</b> <b>(Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, ул. 1-й микрорайон, д.11)</b>				
3.	Не предусмотрены обособленные выходы наружу из подвального этажа.	Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 5, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». П. 5.2.7 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Срок до 20.10.2022 года	
4.	Допущено снятие двери в переходе между зданием учебно-производственной мастерской № 1 и учебно-производственной мастерской № 2, препятствующей распространению опасных факторов пожара на пути эвакуации.	Основание: п. 16 (Д) Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	Срок до 20.10.2022 года	



		<p>защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 5.18</p> <p>Ранее действовали требования. п. 13.15.3 приложение П. свода Правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». (пункт 12.57. Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования», таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).</p>		
10.	Отсутствуют уплотнение в притворах на дверях лестничной клетке.	<p>Основание: п. 6.18 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.</p>	Срок до 20.10.2022 года	
11.	Двери эвакуационных выходов в лестничной клетке закрыты на замок, что препятствует свободному открыванию изнутри без ключа.	<p>Основание: п. 6.18 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.</p>	Срок до 20.10.2022 года	



		<p>защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 5.18</p> <p>Ранее действовали требования. п. 13.15.3 приложение П. свода Правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г., таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». (пункт 12.57. Норм пожарной безопасности НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализация. Нормы проектирования», таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).</p>		
10.	Отсутствуют уплотнение в притворах на дверях лестничной клетке.	<p>Основание: п. 6.18 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.</p>	Срок до 20.10.2022 года	
11.	Двери эвакуационных выходов в лестничной клетке закрыты на замок, что препятствует свободному открыванию изнутри без ключа.	<p>Основание: п. 6.18 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.</p>	Срок до 20.10.2022 года	



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственным, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
Шатковского района Нижегородской области  
по пожарному надзору В.А. Матвеев



19 мая 2021 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор профессиональное образовательное учреждение  
«Шатовский агротехнический техникум» Тимонин Д.Н.

(должность уполномоченного представителя юридического лица, подпись)

19 мая 2021 года